



ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 10 MAR 2017

ADENDA No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 02/2017

Fecha: 10 MAR 2017

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de conformidad a los Artículos 50 de la LACAP y 50 del RELACAP, informa a todas las personas naturales y jurídicas que obtuvieron las bases del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 02/2017 DENOMINADA: "REPARACIONES EN EL SISTEMA HIDROSANITARIO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, SAN SALVADOR" FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMO EXTERNO BCIE No. 2139 (CONTRAPARTIDA), que se ha realizado adición y modificación a las bases, producto de consultas efectuadas por los participantes que obtuvieron las bases, como se detalla a continuación:

| No. | TEXTO SEGÚN BASES | ADICIÓN/ MODIFICACION |
|-----|--|--|
| 1 | Parte V Anexos. Anexo 1 Especificaciones Técnicas del Proyecto. "DEFINIENDO LAS PROPIEDADES DE LAS TUBERIAS" Pagina No. 69 de la Base de Licitación. | Los alcances de la contratación deberán ser de acuerdo a los requerimientos técnicos indicados en la base de licitación. Se entregan Planos en Cd adicionales con sus respectivos isometricos para una mejor comprensión de los alcances establecidos. |
| 2 | Formulario de Ofertas Partida 1.0 "Intervenciones en la casa de maquinas" | Se entrega en Cd detalle en archivo denominado Anexo 1. |
| 3 | Formulario de Ofertas Partida 2.0 "Mejoras en la Red de Distribución" | Se entrega en Cd detalle en archivo denominado Anexo 2. |
| 4 | Formulario de Ofertas Partida 3.0 "Mejoramiento de la calidad del agua" | Para el Sistema de dosificación en línea se entrega en Cd detalle esquemático, sin embargo el diseño de distribución final a instalar dependerá de la marca ofertada y deberá ser presentado por el Contratista para aprobación previo a su instalación. Para el Sistema de Osmosis se solicita que sea "tipo paquete" a instalarse en la central de esterilización, por lo tanto, no se presentan detalles del mismo, si no que dependerá del tipo a instalar. |
| 5 | Parte I "Instrucciones a los Ofertantes" Lietral "H" Lugar, fecha y hora de presentación y apertura de ofertas. La presentación de las ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 14 de Marzo de 2017, de las 8:00 A.M hasta las 10:00 A.M (hora local). | Parte I "Instrucciones a los Ofertantes" Lietral "H" Lugar, fecha y hora de presentación y apertura de ofertas. La presentación de las ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 20 de Marzo de 2017, de las 8:00 A.M hasta las 10:00 A.M (hora local). |

Esta adenda formara parte integral de las bases, el resto del contenido se mantiene inalterable.


San Salvador, a las diez horas del día arriba mencionado

Dra. Elvia Violeta Menjivar Escalante
Ministra de Salud



IAM/WED/RCR

Este documento esta firmado por

| | | |
|--|--|--|
|  | Firmante | EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV |
| | Fecha/Hora | Mon Mar 13 08:22:42 CST 2017 |
| | Emisor del Certificado | CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV |
| | Numero de Serie | 15851056948735932808 |
| | Metodo | urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature) |
| Nota | Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A. | |