



ACLARACION No. 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA FSSPSV-417-LPN-B "UPS CENTRAL PARA LABORATORIO NACIONAL DE BIOMEDICA"

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), emite **ACLARACION No. 2** con base a lo establecido en la Sección C- Instrucciones a los Licitantes, numeral 2.1- Características del procedimiento del Documento de Licitación Pública Nacional Simplificada **FSSPSV-417-LPN-B** denominado **"UPS CENTRAL PARA LABORATORIO NACIONAL DE BIOMEDICA"** cubierta con fondos del Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV, por lo que les solicita atender las observaciones indicadas para la presentación de su oferta.

No.	PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS PARTICIPANTES	RESPUESTA EMITIDA POR EL MINSAL
1	Respecto a la Licitación Pública Nacional Simplificada FSSPSV-417-LPN-B denominada: "UPS CENTRAL PARA LABORATORIO NACIONAL DE BIOMEDICA" del Proyecto : Fortalecimiento del sistema de salud pública, en el documento base en la página 16 de especificaciones técnicas en el Item de Características Generales, se menciona que el equipo que necesitan es : UPS SmartOnline de doble conversión de 30kva, 120/208 voltios, Autonomía extendida, 2 Baterías internas, Opciones de tarjeta de red, debido a que se menciona un modelo en específico (SmartOnline) y por ende ese modelo tiene una marca, no podríamos participar en la Licitación debido a que no somos representantes en el país de esa marca, por lo cual nos gustaría saber si podemos ofertar nuestra marca de la cual somos representantes exclusivos en el país y así poder participar en la Licitación?	<p>Se aclara que la palabra SmartOnline no es de un modelo de marca específica, sino que se deriva de :</p> <p>Smart – Tecnología UPS Inteligente ya que disponen de un microprocesador para brindar variedad de funcionalidades como: estabilizador automático incorporado, cargador de baterías inteligente, auto apagado por sobre carga, protección por descargas eléctricas, autotesting y otras.</p> <p>Y Online – "En línea" indica que el Inversor se encuentra dentro de la línea principal de energía ya que siempre se encuentra operando y ofrece el mayor nivel de atención.</p>


Esta aclaración formara parte integral de las bases.

San Salvador, 11 de mayo del 2017

LICDA. ISELA DE LOS ANGELES MEJIA

JEFE UACI

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Fri May 12 15:40:06 CST 2017
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	